

## Vattenfall Services Nordic

### SÄKERHETSMEDDELANDE

Utfärdandedatum: 2020-05-14

#### **AMS-handskar vid arbete med risk för induktion**

##### **Bakgrund / Beskrivning av risk**

Det har under kort tid hänt två allvarliga olyckor på grund av induktion. Den senaste idag torsdag där en tekniker får brännskador i händerna. Var medveten om riskerna och se alltid till att potentialutjämna. Utöver det gäller från och med nu att en ytterligare barriär i form av AMS-handskar alltid ska användas vid arbete där det finns risk för induktion.

##### **Orsaker**

Utredningar pågår.

##### **Åtgärder & Lärdomar**

AMS-handskar tillsvidare obligatoriskt vid arbete med risk för induktion

Utredningar pågår men för att säkerställa en säker arbetsmiljö gäller från och med nu att AMS-handskar är obligatoriskt vid arbete med risk för induktion. Observera att detta ska ses som en extra barriär och ersätter inte de skyddsåtgärder som ska vidtas enligt ESA.

##### **Kontakt för mer information:**

Kenneth Risberg , Elsäkerhetsspecialist, Vattenfall Services Nordic