

# Arbeta säkert på Forsmark

## Viktiga telefonnummer

*Riktnummer: 0173*

SOS Alarm .....	112
Larmnr bevakningscentralen .....	822 22
Växel .....	810 00
Huvudentré .....	812 59
Brandstation förman .....	812 55
Kontrollrum F1 .....	811 00
Kontrollrum F2 .....	812 00
Kontrollrum F3 .....	813 00
Strålskyddsexpedition F1 .....	811 45
Strålskyddsexpedition F2 .....	812 45
Strålskyddsexpedition F3 .....	813 45
Arbetsbeskedshantering F1 .....	825 75
Arbetsbeskedshantering F2 .....	820 10
Arbetsbeskedshantering F3 .....	820 55
Driftport F3 .....	813 15
Dosimetri .....	811 90
Kemikaliefrågor, kemi .....	826 58
Kemikaliefrågor, miljö .....	810 38
Skyddsombud .....	817 00
Företagshälsovård .....	818 40



## **STARK**

Ta dig tid att ifrågasätta och granska.

Lös uppgiften och kontrollera att den blev riktigt gjord. Återför sedan dina erfarenheter till din arbetsledare.



## Säkerhetsrutiner

- Bär ditt passerkort väl synligt.
- Följ Forsmarks säkerhetsrutiner.
- Rapportera brister och avvikelser.
- Följ skyddsvakternas anvisningar.
- Glöm inte att återlämna passerkort, dosimeter och utkvitterade nycklar när du lämnar Forsmark.



## Brandskydd

- Rädda-larma-släck vid brand.
- Håll branddörrar stängda.
- Blockera inte utrymningsvägar.
- Kedja fast lösa gastuber.
- Brandteknisk skyddsanvisning krävs vid arbeten som kan påverka brandsäkerheten.



## Arbetsmiljö

- Bär alltid hjälm, undantag är skyltade.
- Rökning är förbjudet inomhus.
- Blockera inte utrymningsvägar.
- Håll ordning och reda i anläggningen.
- För att undvika bränsleskador ska renhet i systemen upprätthållas.



- Endast behörig personal får bygga/ändra ställningar och utföra lyft.
- Kontrollera att ställningar, lyftstroppar, stegar och elektriskt materiel är godkända och märkta före användning.
- Sätt alltid upp avspärningar om räcken, golv eller durkar avlägsnas.
- Skriftligt tillstånd krävs före arbete.



## Strålskydd

- Se till att inte sprida radioaktiva partiklar mellan olika klassade områden.
- Bär dosimeter på kontrollerat område.
- Använd rätt dosimeterutläsningskod.
- Hämta ut skyddsanvisning vid arbete i strålskyddsklassade utrymmen.

## Radiologisk klassning

I blåmärkta utrymmen är strålningsnivån låg. Inga tillträdesbegränsningar finns.

Gulmärkta utrymmen har en högre strålnings- och kontaminationsnivå än de blå. Utrymmet ska vara låst. Anvisning från skyddsgruppen krävs för att gå in.

Rödmärkta utrymmen har den högsta strålnings- och kontaminationsnivån. Utrymmet ska vara låst. Anvisning från skyddsgruppen krävs för att gå in.

**BLÅ**

**GUL**

**RÖD**



## Kemikalier

- Alla kemiska produkter som används ska vara godkända av FKA och märkta med processklassning.
- Stäm av med din kontaktperson vad som gäller för dina produkter.
- Kemikalier som inte är godkända ska lämnas vid en miljöstation.



## Källsortering

- Allt avfall ska källsorteras vid närmaste miljöstation.
- Farligt avfall ska lämnas vid en miljöstation, källsorteras och märkas med särskild märklapp.
- Den som producerar avfallet ansvarar för att det källsorteras.



## Larm

- Vid larmsignalen "omedelbar fara" (snabbt pulserande ljud) ska du genast bege dig till närmaste samlingsplats.
- Samlingsplatser på F1, F2 och F3 är respektive matsal.
- Larmnummer: SOS Alarm 112, bevakningscentralen 822 22.



## Drogförbud

- Allt bruk av alkohol och droger är förbjudet vid kärnkraftverken i Sverige.
- Genomförd drogtest med negativt svar är en förutsättning för tillträde.
- Alkohol- och narkotikatester genomförs regelbundet. Är resultatet inte godkänt stängs personen av från arbete.





- 1 Huvudentré
  - 2 Restaurang, hotellreception och AVIS
  - 3 Administrationsbyggnad
  - 4 Gästförläggning
  - 5 Infocenter och vattentorn
  - 6 Hangaren
  - 7 Konferens- och Utbildningscenter
  - 8 Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB
  - 9 VH-villan
  - 10 Brandstation
  - 11 Personalkontor
  - 12 Inpasseringsbyggnad F12
  - 13 Förråd
  - 14 FM-center
  - 15 Inpasseringsbyggnad F3
  - 16 Brandövningsområde
  - 17 Förråd tunga reservdelar
  - 18 Inaktiv verkstad
  - 19 Gunnarsbo gasturbinanläggning
  - 20 Vattenverk
  - 21 Företagshälsövärd
  - 22 Uppställningsplats för husvagnar
  - 23 Bostadsområde
  - 24 Fotbollsplan och idrottshall
  - 25 Avloppsreningsverk
  - 26 SKB slutförvar och harnn
  - 27 Biotestsjö
- Samlingsplatser

Forsmarks Kraftgrupp AB  
742 03 Östhammar

Tel 0173-810 00  
Fax 0173-551 16

[www.vattenfall.se/forsmark](http://www.vattenfall.se/forsmark)