

Anvisning Kunskapsverifiering Elsäkerhetsledare

Bilaga VS-IN-00067-1

Konfidentialitetsklass: C1 - Public

Utgåva nr 5, giltig fr.o.m. 2024-12-01

Innehåll

1	Allmänt	2
2	Definitioner	2
3	Bedömning	2
3.1	T1 Lärling/Praktikant	3
3.2	T2 Yrkesman EL	3
3.3	T3 Elsäkerhetsledare egen	3
3.4	T4 Elsäkerhetsledare >1	4
4	Revisionshistorik	5

1 Allmänt

Denna anvisning ska användas som stöd i bedömningsarbetet för att utse Elsäkerhetsledare enligt ESA och VS-IN-00067 Elsäkerhetsinstruktion.

Syftet är att tydliggöra Elsäkerhetsledarens roll (ansvar och befogenheter) samt andra grupperingar av Tekniker, för att på så sätt underlätta för ansvariga i fält och skapa en säkrare arbetsplats.

2 Definitioner

Befattning/Roll	Benämning	Kompetens	Certifikat	Kännetecken fält
Lärling/Praktikant	T1	Yrkeserfarenhet mindre än 6 månader		
Yrkesman EL	T2	Enligt instruktioner VS-SP-00117 och VS-IN-00067		
Elsäkerhetsledare egen	T3	Minimum som T2 Yrkeserfarenhet inom elkraft/installation Elinstallationsregler	Ja, genom skriftlig kvittens i rollbeskrivning VS-SP-00186	
Elsäkerhetsledare >1	T4	Minimum som T3 samt förmåga att leda elsäkerhetsarbetet för flera personer.	Ja, genom skriftlig kvittens i rollbeskrivning VS-SP-00186	Ja Utformning enligt beslut i VSN AMK

Befattningar och roller är samstämmiga med befintliga styrande dokument VS-SP-00117 (Egenkontrollprogram för Elinstallationsarbeten) samt VS-IN-00067 (Elsäkerhetsinstruktion).

3 Bedömning

Det är respektive chef som ansvarar för att ha kontroll över vilka personer som är lämpliga och har kunskap, kompetens och erfarenhet för att på ett säkert sätt kunna agera som Elsäkerhetsledare T3 och T4 enligt ESA och VS-IN-00067.

Respektive Affärsområde säkerställer att nödvändig kompetens finns för att kunna verifiera Elsäkerhetsledarrollen på ett för verksamheten relevant sätt. Minst en person som utför bedömningen skall ha erfarenhet och kunskap inom elsäkerhet samt praktisk erfarenhet av att arbeta som Elsäkerhetsledare.

En person kan bedömas som T3 för vissa typer av arbeten och som T4 för andra arbeten beroende på lämplighet, kunskap, kompetens och erfarenhet.

Dokumentation av bedömda nivåer och hantering av påskrivna rollbeskrivningar sker på för respektive verksamhet lämpligt sätt. Bedömd T3 / T4 skall ha kopia av undertecknad rollbeskrivning.

Dokumentation om vilka som kan agera Elsäkerhetsledare T3 / T4 skall finnas tillgänglig för de som planerar och leder den dagliga verksamheten på respektive avdelning.

Den som är bedömd som Elsäkerhetsledare kan verka i denna roll även utanför den egna avdelningen men endast inom den verksamhet som bedömningen omfattar.

Om det tillkommer ny verksamhet eller arbetsuppgifter som inte ingår i bedömningen ska ny bedömning enligt denna anvisning göras utifrån de nya förutsättningarna.

Uppföljning och avstämning av genomförd bedömning skall ske årligen förslagsvis i samband med PA-samtal.

3.1 T1 Lärling/Praktikant

Denna roll har tekniker som inte har en yrkeserfarenhet som överstiger sex månader. T1 måste alltid arbeta under handledning av Elsäkerhetsledare T4. T1 är inte en Yrkesman EL. T1 får inte arbeta självständigt.

3.2 T2 Yrkesman EL

Yrkesman EL kan arbeta med installationsarbeten utan elektrisk fara, utföra andra åtgärder utan elektrisk riskkälla samt agera som arbetare enligt ESA under ledning av Elsäkerhetsledare T4 men för arbeten där det krävs en Elsäkerhetsledare kan denne inte agera självständigt. Yrkesman EL utses eller anställs av avdelningschef. I denna grupp finns förutom egen personal även t.ex. underentreprenörer som förlägger kabel.

Yrkesman EL som godkänts utifrån kompetenskraven ska dokumenteras i avsett dokument för respektive avdelning.

3.3 T3 Elsäkerhetsledare egen

Genom skriftlig dokumentation i VS-SP-00186 Rollbeskrivning Elsäkerhetsledare utses T3 enligt VS-IN-00067 där bland annat lämplighet, kompetens och erfarenhet bedöms.

Tekniker får inte agera Elsäkerhetsledare för andra arbetsuppgifter än det personen är bedömd för.

I rollen T3 får Yrkesman EL endast arbeta som Elsäkerhetsledare för egna arbeten.

För att kunna påta sig rollen ska en kompetensverifiering genomföras i form av dialog mellan chefen och berörd person med hjälp av rollbeskrivningen och tillhörande checklista.

Det är chefen som utifrån dialogen bedömer om personen har de grundläggande kunskaperna att agera Elsäkerhetsledare. Det finns inget krav på ett visst antal rätta svar utifrån checklistan. Det som är viktigt är lämplighet och att den berörda personen visar god förståelse för frågorna och trygghet i att hitta svar i relevanta dokument.

Efter genomförd kompetensverifiering noteras i rollbeskrivningen vilka arbetsuppgifter bedömningen avser och därefter undertecknar chef och berörd Elsäkerhetsledare rollbeskrivningen som sedan hanteras/lagras lokalt av respektive chef. Dokumentet ska kunna uppvisas på uppmaning.

Observera:

För den som saknar erfarenhet att agera Elsäkerhetsledare gäller, utöver de ovan nämnda kraven, att personen ska ha genomfört ett antal individuellt anpassade tillfällen där denne utfört Elsäkerhetsledarens arbetsuppgifter under överinseende av erfaren Elsäkerhetsledare. Därefter sker en dialog mellan den erfaren Elsäkerhetsledaren och arbetsgivaren för att bedöma om personen är redo att agera som självständig Elsäkerhetsledare eller om fler utbildningsinsatser behöver sättas in.

Förutom kompetensen att inneha rollen som Elsäkerhetsledare, ska denne ha kunskap för att kontrollera att anläggningen lämnas i föreskriftsenligt skick enligt VS-SP-00117 Egenkontrollprogram för Elinstallationsarbeten.

3.4 T4 Elsäkerhetsledare >1

Genom skriftlig dokumentation i VS-SP-00186 Rollbeskrivning Elsäkerhetsledare utses T4 enligt VS-IN-00067 där bland annat lämplighet, kompetens och erfarenhet bedöms.

Tekniker får inte agera Elsäkerhetsledare för andra arbetsuppgifter än det personen är bedömd för.

Denna anvisning gäller för alla som inom VSN verksamhet ska agera Elsäkerhetsledare. Det innebär att även inhyrd personal och underentreprenörer som jobbar tillsammans/kan komma att jobba tillsammans med VSN personal och som ska agera Elsäkerhetsledare T4 ska bedömas enligt denna anvisning och VS-SP-00186 Rollbeskrivning Elsäkerhetsledare.

För att kunna påta sig rollen ska en kompetensverifiering genomföras i form av dialog mellan chefen och berörd person med hjälp av rollbeskrivningen och tillhörande checklista.

Det är chefen som utifrån dialogen bedömer om personen har de grundläggande kunskaperna att agera Elsäkerhetsledare för fler än sig själv. Det finns inget krav på ett visst antal rätta svar utifrån checklistan. Det som är viktigt är lämplighet och att den berörda personen visar god förståelse för frågorna och trygghet i att hitta svar i relevanta dokument.

Den som skall agera T4 måste visa mognad, ha förmåga och egenskaper att kunna leda andra i elsäkerhetsarbete, vilket innebär att de inte bara behöver teknisk kompetens utan också ledarskapsförmåga och kunskap i våra instruktioner.

Efter genomförd kompetensverifiering noteras i rollbeskrivningen vilka arbetsuppgifter bedömningen avser och därefter undertecknar chef och berörd Elsäkerhetsledare rollbeskrivningen som sedan hanteras/lagras lokalt av respektive chef. Dokumentet ska kunna uppvisas på uppmaning.

Elsäkerhetsledare nivå T4 ska bära kännetecken i fält för att tydliggöra både för sig själv och andra vem som svarar för elsäkerhetsarbetet på arbetsplatsen.

Observera:

För den som saknar erfarenhet att agera Elsäkerhetsledare gäller, utöver de ovan nämnda kraven, att personen ska ha genomfört ett antal individuellt anpassade tillfällen där denne utfört Elsäkerhetsledarens arbetsuppgifter under överinseende av erfaren Elsäkerhetsledare. Därefter sker en dialog mellan den erfarna Elsäkerhetsledaren och arbetsgivaren för att bedöma om personen är redo att agera som självständig Elsäkerhetsledare eller om fler utbildningsinsatser behöver sättas in.

Förutom kompetensen att inneha rollen som Elsäkerhetsledare, ska denne ha kunskap för att kontrollera att anläggningen lämnas i föreskriftsenligt skick enligt VS-SP-00117 Egenkontrollprogram för Elinstallationsarbeten.

4 Revisionshistorik

Utgåva nr	Ändringar	Godkänd av
5 giltig fr.o.m. 2024-12-01	Tabell tekniker T3, T4 justerad Verifiering även av T3 Förtydligande, Kännetecken I fält	VD
4 giltig fr.o.m. 2023-03-20	Nytt format och en del redaktionella justeringar genomförda Pkt 2: Justerat text i kolumnen Kännetecken i fält till följande. ” Utformning enligt beslut i VSN AMK”	VD Dag Svensson
3 giltig fr.o.m. 2020-11-01	Nytt format och inlagd som bilaga till VS-IN-00067 Elsäkerhetsinstruktion	VD Dag Svensson